



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ**

Юридический адрес:

Россия, 457352, Челябинская область,
г.Каргалы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602
р/с 40702810772360001297 в Челябинском
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

Производство:
Тел. 8(351)214-27-77

Отдел продаж:
Тел. 8(499)395-00-14
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 8 (0-5 мм) ГОСТ 25607-2009
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Каргалы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ от « » 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 8 (0-5 мм)

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0	0
		40 мм	0	0
		20 мм	0	0
		10 мм	0-5	0
		5 мм	0-40	13.25
		2,5 мм	20-55	37
		0,63 мм	55-87	62.5
		0,16 мм	75-98	76.8
0,05 мм	80-100	90.3		
2.	Марка по водостойкости	В 1- В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	33	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1000	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	300	
6.	Насыпная плотность, т/м3		1.61	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
9.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 20%	17,8	

Начальник ОТК _____

Куцолап К.С.