



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ**

Юридический адрес:

Россия, 457352, Челябинская область,
г.Карталы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602
р/с 40702810772360001297 в Челябинском
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

Производство:
Тел. 8(351)214-27-77

Отдел продаж:
Тел. 8(499)395-00-14
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Карталы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ от « » 2022 г.

НА ФРАКЦИЮ (Габбро-диабаз), ММ 5-20

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1.25D	25 мм	до 0,5	0
		D	20 мм	до 10	4.3
		0,5(d+D)	12,5 мм	30-60	44.7
		d	5 мм	90-100	96,3
На сите <5 мм		95-100	100		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы	I группа (0-10)	8,4		
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0		
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200		
5.	Марка щебня по истираемости	И 1 (до25)	20		
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До5	1		
7.	Морозостойкость габбро	F 25 и выше	F 300		
8.	Насыпная плотность, кг/м ³	-	1.36		
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до370	20		
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов.	-	1: все виды использования		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 3%	нет		
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз		
13.	Водопоглощение	-	0.6		
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	<1		

Начальник ОТК _____

Куцолап К.С.